

TemBreak電子式ブレーカ電流低減表

形式	40,45 における定格電流 (A)	電流低減値			
		50	55	60	65
XS400NE XH400NE	225A	225A	225A	225A	200A
	400A	400A	400A	320A	288A
XS600NE XH600NE	600A	600A	536A	480A	403A
XS800NE XH800NE	800A	720A	680A	608A	480A
XS1000NE XH1000NE	1000A	1000A	1000A	900A	700A
XS1200NE XH1200NE	1200A	1125A	1063A	950A	750A
XS1600NE	1600A	1440A	1360A	1216A	960A
XS2000NE	2000A	2000A	2000A	1600A	1200A
XS2500NE	2500A	2250A	2125A	2000A	1500A

注：上記はブレーカの熱的許容電流を示します。連続通電する場合、ブレーカ前面OCRの設定定格電流(I_1)を上記電流低減値の直近下位に設定してください。